





F80SGB



SALVAVITA STOP&GO BTEST verifica lo stato di isolamento dell'impianto ed il controllo periodico del differenziale prima di riarmare l'interruttore - 230Vac - 2 moduli

422,60€ (IVA esclusa) Validità listino dal 01/10/25

Car	atter	istic	he	tecn	iche
Cai	attor	10110	110	to CII	

Marchio	BTicino
Norma di Riferimento	EN 50557
Tensione	230Vac
Moduli	2
Grado di protezione	IP20
Altezza	83mm
Larghezza	35.6mm
Profondità	80.5mm
Sezione massima del cavo	1.5mmq
Serie	Btdin

Dati commerciali

Quantità minima	1		
Unità di vendita	1		
Prezzo	422,60€		
Valuta	EUR		
Unità di Prezzo	Prezzo al pezzo		
Codice Ean	8005543479322		

Documentazione tecnica

? Istruzioni d'uso	? Istruzioni d'uso
? Disegno DWG	? Scheda Tecnica
? Profilo Ambientale di Prodotto	? Profilo Ambientale di Prodotto

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/S/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». 1 prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione lettrotecinica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati di organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CEs-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. 1 prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.

MARCHI DISTRIBUITI DA BTICINO LI legrand Netatmo IME



CATALOGO GENERALE

Completa con



