



## CP130038

legrand

Sensore PIR (infrarossi passivi), tipo EBDSPiR a lente piatta. ON/OFF 10A IP40 Sensori piatti per il montaggio da incasso a soffitto. Rilevamento 360°, portata Ø 7 m con altezza di fissaggio raccomandata: 2,8 m. Forniti con configurazione standard per una messa in servizio facile e veloce. Il valore A indicato è valido per le lampade fluorescenti compatte e a LED Collegamento 1 x 2,5 mm<sup>2</sup> o 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>

72,61€ (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/04/25

## Caratteristiche tecniche

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Marchio                           | Legrand                           |
| Norma di Riferimento              | EMC-2014/30/EU, LVD-2014/35/EU    |
| Tensione                          | 230 VAC +/- 10%                   |
| Frequenza nominale                | 50Hz                              |
| Potenza (W)                       | 807mW                             |
| Tipo di contatto                  | 10A                               |
| Grado di protezione               | IP40                              |
| Profondità                        | 65mm                              |
| Diametro                          | 76mm                              |
| Sezione massima del cavo          | 2.5mm <sup>2</sup>                |
| Tipo impianto                     | stand alone - PIR                 |
| Livello di illuminamento          | 15-950 lux                        |
| Altezza installazione consigliata | 2,8 metri - Raccomandata          |
| Temperatura di funzionamento      | -10 C + 35 °C                     |
| Funzione                          | Reg. ON/OFF                       |
| Peso (g)                          | 150                               |
| Colore                            | Bianco                            |
| Serie                             | Lighting Control - CP Electronics |

## Dati commerciali

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Quantità minima  | 1               |
| Unità di vendita | 1               |
| Prezzo           | 72,61€          |
| Valuta           | EUR             |
| Unità di Prezzo  | Prezzo al pezzo |
| Codice Ean       | 5019102218140   |

## Documentazione tecnica

? File DWG

MARCHI DISTRIBUITI DA BTICINO

legrand

? Scheda Tecnica

Netatmo

IME

Pagina sorgente: <https://www.catalogofaidate.bticino.it/prodotto/soluzioni-per-lefficienza-energetica/lighting-control---soluzione-evoluta-cp-electronics/sensori-pir-infrarossi-passivi-/LEG-CP130038-IT>

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE; 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE; 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE; 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE; 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura „essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.

## Completa con

**CP460007**Telecomando di gestione  
impianto per l'u...**088240**La Basetta con installato lo  
smartphone ...**CP090000**Scatola per il montaggio  
superficiale de...**CP100011**Staffa per il montaggio a  
parete dei sen...**CP090004**Custodia da esterno con  
grado di protezi...**CP230000**Accessorio adatto a  
migliorare il cablag...**CP460004**Telecomando IR per  
l'installatore. Telec...